



Prot.



Dr. M. Rocchi

Sian

protocolloaoo10@pec.ausl.latina.it

Sig. Sindaco

Comune di Fondi

sindaco@comune.fondi.lt.it

comune.fondi@pecazienda.it

Sig. Sindaco

Comune di Sperlonga

protocollo@pec.comune.sperlonga.lt.it

Sig. Sindaco

Comune di Itri

comune.itri@postecert.it

Ing. A. Vagnozzi

Segreteria ATO4

segreteria@pec.ato4latina.it

Oggetto: Acqua uso umano Acquedotto Vetere- Comuni di Fondi, Sperlonga e Itri.

In riferimento alle comunicazioni intercorse inerenti la torbidità dell'acqua che ha interessato l'acquedotto di Vetere a servizio dei Comuni di Fondi, Sperlonga e Itri si trasmettono i risultati analitici riscontrati in data odierna:

Codice	Attività - Matrice	Data	TORBIDITÀ (NTU)
17AP00857	FONDI SERBATOIO VETERE USC.	18/04/2017	< 0.4
17AP00858	FONDI SORGENTE VETERE	18/04/2017	< 0.4
17AP00859	FONDI FONT. VIA LUIGI PUNZI	18/04/2017	< 0.4
17AP00860	FONDI FONT. VIA GUGLIELMO MARCONI	18/04/2017	0,8
17AP00861	FONDI VITRUVIO SERBATOIO USC.	18/04/2017	< 0.4
17AP00862	ITRI FONT. VIA CIVITA FARNESE	18/04/2017	0,6
17AP00863	SPERLONGA SERBATOIO BELVEDERE USC.	18/04/2017	< 0.4



ACQUALATINA S.p.A. - Viale P.L. Nervi snc - C. Com. Latinafiori - torre 10 Mimose - 04100 Latina
tel.: 0773 642 - fax: 0773 472074 - e-mail: acqualatina@acqualatina.it - Cap.Soc. € 23.661.533,00 i.v.
Registro Imprese di Latina R.E.A. 146544 - P.IVA e C.F. 02111020596



17AP00864	SPERLONGA FONT. P.ZZA DELLA RIMEMBRANZA	18/04/2017	< 0.4
17AP00865	FONDI FONT. VIALE DELLA LIBERTA'	18/04/2017	< 0.4
17AP00866	FONDI FONTANINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA	18/04/2017	1,2

I valori confermano il ripristino delle consuete caratteristiche qualitative dell'acqua distribuita e la sua rispondenza ai limiti tabellari come da D. Lgs 31/01.

I migliori saluti

Resp. Qualità Acque
Alessandro Terracciani